



№ ПП-416-174-о-11.4

с. Катар-Юрт

**органом государственного контроля (надзора), юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ РП-416-174-о-11.4**

место проведения проверки

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

плановая/внеплановая, документарная/выездная

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

рабочих дней/часов

наименование органа государственного контроля (надзора)

фамилии, инициалы, подпись, дата, время

Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются Ф.И.О., должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство

При проведении проверки присутствовала: Батеева Аминат Вахитовна,
и.о. директора МБОУ «СОШ № 3 им. Ш.Ш. Адаева с. Катар-Юрт»
Ачхой-Мартановского муниципального района.

Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Ш.Ш. Адаева с. Катар-Юрт»
Ачхой-Мартановского муниципального района расположена по адресу:
366607, Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, с. Катар-Юрт,
ул. им. С-М.Д. Корнукаева, д. 64, эксплуатирует сеть газопотребления,
состоящая из следующих технических устройств: а) наружный газопровод
– d-75 мм протяженностью L – 14 м.; б) внутренний газопровод в котельной
– d-25 мм протяженностью L – 4 м.; в) счетчик газовый типа СГ 16 МТ-100-Р
– 1 шт.; г) фильтр газовый сетчатый типа ФГС – 50 – 1 шт.; д) клапан
предохранительный сбросной типа ПСК 25Н – 1 шт.; е) кран шаровой типа
КШ 16/50 – 1 шт.; ж) регулятор давления газа типа РДГ – 50Н/45 – 1 шт.;
з) пункт газорегуляторный шкафной типа ГРПШ-13-1НУ1 – 1 шт.;
и) манометры типа ТМ5 – 2 шт.; к) система автоматического контроля
загазованности СГК типа СЗ-1 Б – 1 шт.; л) клапан запорный
с электромагнитным управлением газовый типа КЗЭУГ – 1 шт.; м) котлы
отопительные газовые напольные Unical AG SPA модель 291 – 2 шт.;
н) газогорелочные устройства типа GAS X1/2CE – 2 шт., с нарушениями
требований технического регламента, а именно:

1) Отсутствует договор с организацией, имеющей опыт проведения
работ по техническому обслуживанию и ремонту сети газопотребления, что
является нарушением п. 95 (к) Технического регламента о безопасности
сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением
Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

2) Отсутствует изоляционное покрытие (окраска) наружного
газопровода, что является нарушением п. 70 (е) Технического регламента
о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный
постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

3) Отсутствуют документы по допуску к работе лиц, удовлетворяющих
соответствующим квалификационным требованиям, что является
нарушением п. 95 (и) Технического регламента о безопасности сетей
газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением
Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

4) Отсутствует приказ о назначении лица, ответственного
за безопасную эксплуатацию сети газопотребления, что является нарушением
п. 95 (и) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения

и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

5) Отсутствует акт проверки состояния промышленных дымоотводящих и вентиляционных систем, что является нарушением п. 95 (з) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

6) Отсутствует строительный паспорт газопровода, что является нарушением п. 95 (д) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

7) Отсутствует протокол проведения испытаний на герметичность сети газопотребления, что является нарушением п. 95 (г) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

8) Отсутствует протокол проверки сварных соединений и защитных покрытий, что является нарушением п. 95 (г) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

9) Не представлена проектная документация на строительство сети газопотребления, что является нарушением п. 88 (а) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

10) Не представлено заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство сети газопотребления и результаты инженерных изысканий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, что является нарушением п. 88 (а) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

11) Отсутствует акт разбивки и передаче трассы газопровода, что является нарушением п. 95 (з) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

12) Отсутствует акт приемки сети газопотребления, что является нарушением п. 98 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

Лицо, допустившее нарушения, Батеева Аминат Вахитовна – и.о. директора МБОУ «СОШ № 3 им. Ш.Ш. Адаева с. Катар-Юрт» Ачхой-Мартановского муниципального района.

Указывается характер нарушений; лица, допустившие нарушения.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений

(нормативных) правовых актов):

- 1) _____
- 2) _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- 1) _____
- 2) _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует:

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя

Прилагаемые к акту документы: _____

Подпись лица, проводившего проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Батеева Аминат Вахитовна, и.о. директора МБОУ «СОШ № 3 им. Ш.Ш. Адаева с. Катар-Юрт» Ачхой-Мартановского муниципального района.

Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

« 08 » февраля 2021 г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку