



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПРЕДПИСАНИЕ**

« 08 » февраля 2021 г.

№ РП-416-174-о-11.4

с. Катар-Юрт

15 час. 00 мин.

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
«Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Ш.Ш. Адаева с. Катар-Юрт»  
Ачхой-Мартановского муниципального района, ИНН 2002002864.

Выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Ш.Ш. Адаева с. Катар-Юрт» Ачхой-Мартановского муниципального района, ИНН 2002002864, далее (МБОУ «СОШ № 3 им. Ш.Ш. Адаева с. Катар-Юрт» Ачхой-Мартановского муниципального района).

Предписание составлено Кавказским управлением Ростехнадзора.

Лицо, проводившее проверку: Ермолаев Магомед Мовлдыевич, государственный инспектор отдела общепромышленного и горного надзора по Чеченской Республике.

В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжению № РП-416-174-о от 21.01.2021, утвержденного заместителем руководителя А.М. Израйиловым в присутствии: Батеевой Аминат Вахитовны, и.о. директора МБОУ «СОШ № 3 им. Ш.Ш. Адаева с. Катар-Юрт» Ачхой-Мартановского муниципального района, выявлены и предписываются устранить следующие нарушения требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушены или (и) не соблюдены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Отсутствует договор с организацией, имеющей опыт проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту	п. 95 (к) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением	До 09.04. 2021г.

	сети газопотребления.	Правительства РФ от 29.10.2010 №870.	
2.	Отсутствует изоляционное покрытие (окраска) наружного газопровода.	п. 70 (е) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870.	До 09.04. 2021г.
3.	Отсутствуют документы по допуску к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям.	п. 95 (и) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870.	До 13.05. 2021г.
4.	Отсутствует приказ о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию сети газопотребления.	п. 95 (и) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870.	До 14.05. 2021г.
5.	Отсутствует акт проверки состояния промышленных дымоотводящих и вентиляционных систем.	п. 95 (з) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870.	До 30.03. 2021г.
6.	Отсутствует строительный паспорт газопровода.	п. 95 (д) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870.	До 14.05. 2021г.
7.	Отсутствует протокол проведения испытаний на герметичность сети газопотребления.	п. 95 (г) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870.	До 14.05. 2021г.

8.	Отсутствует протокол проверки сварных соединений и защитных покрытий.	п. 95 (г) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870.	До 14.05. 2021г.
9.	Не представлена проектная документация на строительство сети газопотребления.	п. 88 (а) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870.	До 14.05. 2021г.
10.	Не представлено заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство сети газопотребления и результаты инженерных изысканий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	п. 88 (а) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870.	До 14.05. 2021г.
11.	Отсутствует акт разбивки и передаче трассы газопровода.	п. 95 (з) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870.	До 14.05. 2021г.
12.	Отсутствует акт приемки сети газопотребления.	п. 98 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870.	До 14.05. 2021г.

На основании пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, МБОУ «СОШ № 3 им. Ш.Ш. Адаева с. Катар-Юрт» Ачхой-Мартановского

муниципального района, предписываются устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Предложенные мероприятия являются обязательными.

Принять к сведению, что частью 1 статьи 19.5 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

Государственный инспектор  
отдела общепромышленного  
и горного надзора  
по Чеченской Республике



М.М. Ермолаев

С предписанием проверки ознакомлен(а):


Батеева Аминат Вахитовна,

и.о. директора МБОУ «СОШ № 3

им. Ш.Ш. Адаева с. Катар-Юрт»

Ачхой-Мартановского муниципального района

08 февраля 2021г.



Пометка об отказе ознакомления  
с предписанием:

---