

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

364060 г. Грозный ул. Тухачевского, 13 т.8-(8712)-33-22-85 ф.33-22-85 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Ачхой-Мартановскому муниципальному району**

(наименование органа государственного надзора)

366611, ЧР, Ачхой-Мартановский муниципальный район, с. Ачхой-Мартан ул. Мамакаева, 14, тел.

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 6/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №3 с. Катар-Юрт» Ачхой-Мартановского муниципального района
(МБОУ «СОШ №3 с. Катар-Юрт»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому Гандакоева М.А. № 6
муниципальному району
(наименование органа ГПН)

от « 26 » января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.
« 4 » февраля 2021 г. по 16 ч 00 мин. « 4 » февраля 2021 г.

проведена проверка

*Заместителем начальника ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району
Гехаевым Рустамом Аднановичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №3 с. Катар-Юрт» Ачхой-Мартановского муниципального района (МБОУ «СОШ №3 с. Ка-
тар-Юрт») с. Катар-Юрт, ул. С-М. Корнукаева, 64.*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Батеевой Аминат Вахитовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (во всех корпусах отсутствуют знаки пожарной безопасности, на путях эвакуации) (Постановление правительства РФ № 390 : п. 33)

2. На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности систем (средств) противопожарной защиты (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации,

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.	Постановление правительства РФ № 1479: п. 13;	06.10.2021	
2	- На объекте защиты руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности.	Постановление правительства РФ № 1479: п. 2;	19.04.2021	
3	- На объекте защиты учет наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление правительства РФ № 1479: п. 60;	19.04.2021	
4	- На объекте защиты руководитель организации не назначил лицо, ответственное за пожарную безопасность.	Постановление правительства РФ № 1479: п. 4.	19.04.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспари-

вания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР
по Ачхой-Мартановскому муниципальному району
Гехаев Р.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» 02 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«05» 02 2021 г.

И.В. Рукавицын А.В. Боньков

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.