

Директору МБОУ «СОШ №3  
с. Катар-Юрт»  
Ачхой-Мартановского района ЧР

Батсевой А.В.

адрес: ЧР, Ачхой-Мартановский район  
с. Катар-Юрт, ул. Корнукаева, 61

И.О.С. 104 57-А-104

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства  
о противодействии терроризму

Ачхой-Мартановской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения МБОУ СОШ №3 «Катар-Юртовская средняя общеобразовательная школа» (далее - Учреждение) законодательства о противодействии терроризму, в ходе которой выявлены нарушения законов, требующие принятия действенных мер, направленных на их устранение и недопущение впредь.

Так, в соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Частью 1 ст. 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» определено, что при осуществлении деятельности в области образования ребенка в семье или в организации, осуществляющей образовательную деятельность, не могут ущемляться права ребенка.

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов, категории объектов, порядку разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядку разработки и форме паспорта безопасности таких объектов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ и форма паспорта безопасности этих объектов утверждены постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 (далее - Постановление).

В силу п. 17 Постановления, антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных

в том числе на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидации угрозы их совершения.

Пунктом 21 Постановления установлено, что минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объектах (территориях) достигается, в том числе посредством:

- разработки порядка эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
- обучения работников объекта (территории) действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта;
- проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о совершении;
- проведения занятий с работниками объектов (территорий) по минимизации морально-психологических последствий совершения террористического акта.

На основании п. 25 Постановления в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности, помимо прочего, осуществляется оснащение системой видеонаблюдения.

Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца (п. 30 Постановления).

Из п. 31 Постановления следует, что система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники.

Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

Между тем, как установлено проверкой, Учреждением порядок эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте образования, не разработан и не утвержден. Обучение работников действиям в указанных условиях, а также проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации в текущем учебном году, не осуществлялось.

Кроме того, не проводятся занятия с работниками объектов (территорий) по минимизации морально-психологических последствий совершения террористического акта.

Также, Учреждением в текущем учебном году не обеспечивается непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов образовательного объекта. Система оповещения и управления эвакуацией людей Учреждения не оборудована источником бесперебойного электропитания.

Выявленные нарушения создают угрозу безопасности жизни и здоровья неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних детей обучающихся в Учреждении.

Указанные нарушения допущены вследствие недобросовестного отношения к своим функциональным обязанностям отдельных работников Учреждения при отсутствии должного контроля со стороны руководства.

В целях выправления сложившейся ситуации и недопущения впредь указанных нарушений законодательства необходимо принять исчерпывающие меры, направленные на исполнение законодательства о противодействии терроризму в части обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление в течение 10 дней с участием представителя межрайонной прокуратуры и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Разработать порядок эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на территории Учреждения, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

3. Обеспечить обучение работников Учреждения действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта.

4. Организовать проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на территории Учреждения, при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении.

5. Провести с работниками Учреждения занятия по минимизации морально-психологических последствий совершения террористического акта.

6. Обеспечить непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории) Учреждения.

7. Оборудовать систему оповещения и управления эвакуацией людей Учреждения источником бесперебойного электропитания.

8. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц виновность которых будет установлена по результатам служебной проверки.

9. О результатах рассмотрения настоящего представления, а также о принятых мерах сообщить в межрайонную прокуратуру в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования.

Межрайонный прокурор  
старший советник юстиции

И.Ш. Саламов, 2-22-39



И.М. Фердузин