

Главное управление МЧС России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

364060 г.Грозный ул.Тухачевского,13 т.8-(8712)33-22-85 ф.33-22-85 E-mail: und_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Ачхой-Мартановскому муниципальному району**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

366611, ЧР, Ачхой-Мартановский муниципальный район, с. Ачхой-Мартан ул.Мамакаева,14,

тел., E-mail:ond-6@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора),

органа муниципального контроля

о проведении _____ плановой, выездной _____ проверки

(плановой/внеплановой, документарной, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «26» января 2021 г. № 6

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с. Катар-Юрт» Ачхой-Мартановского муниципального района (МБОУ «СОШ №3 с. Катар-Юрт») .

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: адрес места нахождения юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), с. Катар-Юрт, ул. С-М. Корнукаева, 64; место(а) фактического осуществления деятельности и (или) используемых ими производственных объектов с. Катар-Юрт, ул. С-М. Корнукаева, 64.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Заместителя начальника ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району Гехаева Рустама Аднановича

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана проведения плановых проверок на 2021 год.

(а) в случае проведения плановой проверки: - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки: - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации; - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного

го самоуправления, из средств массовой информации;- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;)

задачами настоящей проверки являются оценка соответствия осуществляемых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) деятельности или действий (бездействия) обязательным требованиям пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 дней

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с 9 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин «1» февраля 2021 г., с ч. мин по ч. мин «1» февраля 2021 г., с ч. мин по ч. мин «1» февраля 2021 г.

Проверку окончить не позднее ч. мин «26» февраля 2021 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 4, 9 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21.12. 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре»;

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) рассмотрение документации;

2) обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре», «Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. N 644;

Приказ МЧС России от 28.06.2018 года №261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности».

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- правоустанавливающие документы на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции);
- декларация пожарной безопасности;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами;
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга;
- лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности;
- сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию;
- заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией.
- товарно-сопроводительная документация на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию, содержащая по каждому наименованию продукции сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший);
- техническая и (или) сопроводительная документация на вещества, материалы, изделия и оборудование, выпускаемую и (или) реализуемую продукцию, к которой законодательством Российской Федерации, установлены обязательные требования пожарной безопасности;

Начальник ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району

Гандалоев Муслим Алаудинович

(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Заместитель начальника ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району
Гехаев Рустам Аднанович, т.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица,

непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Распоряжение направлено: почтой 27.02.2021г.
(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления)

При вручении копии распоряжения под роспись:

получил



(подпись)

И.О. Рукиширо Багиев А.В.
(дата, должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном
8(8712)33-24-25.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

364060 г. Грозный ул. Тухачевского, 13 т.8-(8712)-33-22-85 ф.33-22-85 E-mail:
und_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Ачхой-Мартановскому муниципальному району

(наименование органа государственного надзора)

366611, ЧР, Ачхой-Мартановский муниципальный район, с. Ачхой-Мартан ул.
Мамакаева, 14, тел. , E-mail: ond-6@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

с. Катар-Юрт

(место составления акта)

«4» февраля 2021 г.

(дата составления акта)

«16» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 6

«4» февраля 2021 г. по адресу/адресам: с. Катар-Юрт, ул. С.-М. Корнукаева, 64.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Ачхой-Мартановский муниципальный район по пожарному надзору Гандалоев М.А. №6 от
26 января 2021 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной
безопасности».

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №3 с. Катар-Юрт» Ачхой-Мартановского муниципального района
(МБОУ «СОШ №3 с. Катар-Юрт»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«4» февраля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2

« » с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней / часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по Ачхой-Мартановский муниципальному району, 366611, ЧР, Ачхой-Мартановский муниципальный район, с. Ачхой-Мартан ул. Мамакаева, 14, т.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) А.В. Башилова 04.02.2021

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

« » г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель начальника ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району Гехаев Рустам Аднанович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Башилова Алияшай Валиевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки. (МБОУ «СОШ №3 С. КАТАР-ЮРТ», Постановление правительства РФ № 1479: п. 13);
- На объекте защиты руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. (МБОУ «СОШ №3 С. КАТАР-ЮРТ», Постановление правительства РФ № 1479: п. 2);
- На объекте защиты учет наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (МБОУ «СОШ №3 С. КАТАР-ЮРТ», Постановление правительства РФ № 1479: п. 60);
- На объекте защиты руководитель организации не назначил лицо, ответственное за пожарную безопасность. (МБОУ «СОШ №3 С. КАТАР-ЮРТ», Постановление правительства РФ № 1479: п. 4).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,


его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району
Гехаев Рустам Аднанович
«4» Февраля 2021г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Гадиева Минат Вахитовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 04 » 02 2021 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном
8(8712) 33-24-25.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

364060 г. Грозный ул. Тухачевского, 13 т.8-(8712)-33-22-85 ф.33-22-85 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ачхой-Мартановскому муниципальному району

(наименование органа государственного надзора)

366611, ЧР, Ачхой-Мартановский муниципальный район, с. Ачхой-Мартан ул. Мамакаева, 14,
тел. , E-mail: ond-6@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ № 1

об административном правонарушении

366611, ЧР, Ачхой-
Мартановский муниципальный
район, с. Ачхой-Мартан ул.
Мамакаева, 14

место составления: город, район

«4» февраля 2021г.

Я, Заместитель начальника ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району
Гехаев Р.А.

должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего протокол

руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что в деяниях должностного лица:

- | | |
|---|--|
| 1. Фамилия, имя, отчество | <u>Батеева Амиинат Вахитовна</u> |
| 2. Дата и место рождения | <u>05.04.1993, с. Серноводск</u> |
| 3. Гражданство | <u>РФ</u> |
| 4. Адрес места жительства, тел. | <u>ст.Ассиновская, ул. Амриева, 1,</u> |
| 5. Фактический адрес проживания), тел.: | <u>ст.Ассиновская, ул. Амриева, 1</u> |
| 6. Место работы (учебы) | <u>МБОУ СОШ №3</u> |
| 7. Занимаемая должность | <u>Директор</u> |
| 8. Заработная плата (иной заработок) | <u>25000</u> |
| 9. Документ, удостоверяющий личность | <u>Паспорт серия 9612 № 414429 выдан ТП УФМС России по Чеченской Республике в Сунженском районе 17.04.2013г.</u> |

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

10. ИНН

11. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда, нет

установил нарушение/невыполнение: требований законодательства пожарной безопасности,
а именно: 4 февраля 2021г. в 14 час. 15 мин при проведении плановой, выездной проверки за
соблюдением законодательства пожарной безопасности в помещениях МБОУ
СОШ №3 по адресу: с. Катар-Юрт, ул. С-М. Корнукаева, 64, выявлены нарушения:

- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки. (Постановление правительства РФ № 1479: п. 13);

- На объекте защиты руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. (Постановление правительства РФ № 1479: п. 2);

- На объекте защиты учет наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (Постановление правительства РФ № 1479: п. 60);

- На объекте защиты руководитель организации не назначил лицо, ответственное за пожарную безопасность. (Постановление правительства РФ № 1479: п. 4)

за что предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Должностное лицо

Директор Батеева Амиинат Вахитовна

итфамилия, инициалы

получила разъяснения о правах, предусмотренных ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции Российской Федерации ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ:

Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Статья 51 Конституции РФ:

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Свидетелям: 1.

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу:

2.

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу:

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

подпись

0

фамилия, инициалы

подпись

0

фамилия, инициалы

Потерпевшим: 1.

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу:

2.

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу:

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

подпись

0

фамилия, инициалы

подпись

0

фамилия, инициалы

Законному представителю физического лица (при составлении протокола на лицо, указанное в ч. 1 ст. 25.3

(КоАП РФ):

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу:

документ, подтверждающий родственные связи или полномочия

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.17.7, 17.9, 25.1, 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

подпись

фамилия, инициалы

* Указанным лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснять права, предусмотренные статьей 24.2 КоАП РФ.

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

подпись

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

наличие вещественных доказательств по делу, отметка

при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего,

куда доставлен и т. д.; наличие смягчающих либо отягчающих ответственность обстоятельства

подпись

К протоколу прилагается:

перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении

которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей,

заключение эксперта, иные документы,

вещественные доказательства с указанием наименований, их идентификационных признаков

количество, стоимость, их местонахождение

подпись лица, в отношении которого составлен протокол

Батеева А.В.
фамилия, инициалы




Гехаев Р.А.
фамилия, инициалы

Копию настоящего протокола получил:

4 февраля 2021г.

Директор

должность


подпись

Батеева А.В.

инициалы и фамилия

Копию настоящего протокола направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления, дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Протокол и материалы дела будут рассмотрены (переданы на рассмотрение):


адрес, дата, время;

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ачхой-Мартановскому муниципальному району 366611, ЧР, Ачхой-Мартановский муниципальный район, с. Ачхой-Мартан ул.

Мамакаева, 14, 05.02.2021, в часов минут

фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа;

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес


дата, подпись лица, принявшего протокол

Батеева А.В.
фамилия, инициалы

«4» февраля 2021г.

подпись лица, в отношении которого составлен протокол

«ОЗНАКОМЛЕН»

Батеева А.В.

фамилия, инициалы



Пометка об отказе ознакомления с протоколом:

(подпись должностного лица составившего протокол)

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном
8(8712) 33-24-25.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

364060 г. Грозный ул. Тухачевского, 13 т.8-(8712)-33-22-85 ф.33-22-85 E-mail: und_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Ачхой-Мартановскому муниципальному району**

(наименование органа государственного надзора)

366611, ЧР, Ачхой-Мартановский муниципальный район, с. Ачхой-Мартан ул. Мамакаева, 14, тел.,

E-mail: ond-6@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0001

по делу об административном правонарушении

620007000121210

(регистрационный индекс ПД)

«5» февраля 2021г.

(дата рассмотрения дела)

с. Ачхой-Мартан

(место рассмотрения дела)

Я, Заместитель начальника ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району, капитан
внутренней службы Гехаев Рустам Аднанович.

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление,)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № 1 от 04.02.2021г.
установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Батеева Амиинат Вахитовна

Дата и место рождения 05.04.1993, с. Серноводск

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания, тел. ст. Ассиновская, ул. Амриева, 1,

Фактически проживающий(ая), тел.: ст. Ассиновская, ул. Амриева, 1

Документ, удостоверяющий личность Паспорт серия 9612 № 414429 выдан ТП УФМС России по
Чеченской Республике в Сунженском районе 17.04.2013г.

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: нет

Работающий(ая)/служащий(ая) МБОУ СОШ №3 Директор

(наименование и адрес организации, телефон)

4 февраля 2021г. в «14» час. «00» мин. в помещениях МБОУ СОШ №3 по адресу: с. Катар-Юрт, ул.
С-М, Корнукаева, 64,

нарушил(а) требования пожарной безопасности:

1. - На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки
состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-
изготовителя, в установленные сроки. (Постановление правительства РФ № 1479: п. 13);
2. - На объекте защиты руководителем (иным уполномоченным должностным лицом)
организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. (Постановление
правительства РФ № 1479: п. 2);
3. - На объекте защиты учет наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки
огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) не ведется в журнале эксплуатации
систем противопожарной защиты. (Постановление правительства РФ № 1479: п. 60);
4. - На объекте защиты руководитель организации не назначил лицо, ответственное за
пожарную безопасность. (Постановление правительства РФ № 1479: п. 4)

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание, что в действиях Батеевой Амиинат Вахитовны усматривается обстоятельство, смягчающее административную ответственность, предусмотренное п.1 ч.1 ст.4.2 КоАП РФ, а именно-раскаяние лица, совершившего административное правонарушение

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать

Батееву Амиинат Вахитовну

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
Предусмотрена **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ**, и назначить ей наказание в виде

штрафа в размере 6000 (ШЕСТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ)


(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее **60** дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление:

Заместитель начальника ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району Гехаев Р.А.

должность, инициалы и фамилия





подпись

Копию постановления получил(а)

«5» февраля 2021г.

дата, подпись





Батеева А.В.

фамилия, инициалы

Копию настоящего постановления направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу «15» февраля 2021г.

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа):

Индекс платежного документа: **620007000121210**

Р/С **03100643000000019400** в Управление Федерального Казначейства по Чеченской Республике

БИК: **019690001**

ИНН: **2027001157**

КПП: **201401001**

ОКТМО: **96701000**

Получатель: Главное управление МЧС России по Чеченской Республике Счет № **04941784270**

КБК: 17711601201010004140

Назначение платежа: Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности №0001 от 05.02.2021

О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № 0001 от «5» февраля 2021г.г. исполнено: « » _____ 2021г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: « » _____ 2021г.

Исх. № _____

Телефон доверия: Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном
8(8712) 33-24-25.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях
(извлечение)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:

3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа

1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

3. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию.

5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, его учреждения, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях (за исключением судебного пристава-исполнителя), составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Статья 20.25. Неуплата административного штрафа либо самовольное оставление места отбывания административного ареста

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

364060 г. Грозный ул. Тухачевского, 13 т. 8-(8712)-33-22-85 ф. 33-22-85 E-mail: und_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Ачхой-Мартановскому муниципальному району**

(наименование органа государственного надзора)

366611, ЧР, Ачхой-Мартановский муниципальный район, с. Ачхой-Мартан ул. Мамакаева, 14, тел.

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 6/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №3 с. Катар-Юрт» Ачхой-Мартановского муниципального района
(МБОУ «СОШ №3 с. Катар-Юрт»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому Гандакоева М.А. № 6
муниципальному району
(наименование органа ГПН)

от « 26 » января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.
« 4 » февраля 2021 г. по 18 ч 00 мин. « 4 » февраля 2021 г.

проведена проверка

*Заместителем начальника ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району
Гехаевым Рустом Аднановичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №3 с. Катар-Юрт» Ачхой-Мартановского муниципального района (МБОУ «СОШ №3 с. Ка-
тар-Юрт») с. Катар-Юрт, ул. С-М. Корнукаева, 64.*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Батеевой Аминат Вахитовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.	Постановление правительства РФ № 1479: п. 13;	06.10.2021	
2	- На объекте защиты руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности.	Постановление правительства РФ № 1479: п. 2;	19.04.2021	
3	- На объекте защиты учет наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление правительства РФ № 1479: п. 60;	19.04.2021	
4	- На объекте защиты руководитель организации не назначил лицо, ответственное за пожарную безопасность.	Постановление правительства РФ № 1479: п. 4.	19.04.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспари-

вания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР

по Ачхой-Мартановскому муниципальному району

Гехаев Р.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» 02 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:



«05» 02 2021 г.

И.В. Рукишора А.В. Баммат

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



Директору
должность руководителя,
Батеевой А. В.
Ф.И.О.
МБОУ СОШ №3
наименование организации,
с. Катар-Юрт, ул. Корнукаева, 64
адрес

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

9 февраля 2021г.

Ачхой-Мартановский
муниципальный район

место рассмотрения (город, район)

Государственный инспектор ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району
Гехаев Р.А.

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 1 от
4 февраля 2021г., возбужденного

Государственным инспектором ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району
Гехаевым Рустамом Аднановичем

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого)

Директора Батеевой Аминат Вахитовны

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что

4 февраля 2021г.,

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с. Катар-Юрт» Ачхой-Мартановского муниципального района
(МБОУ «СОШ №3 с. Катар-Юрт»).

расположенное по адресу:

Ачхой-Мартановский муниципальный район, с. Катар-Юрт, ул. С-М. Корнукаева, 64.

нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной безопасности,

а именно:

1	- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 13
2	- На объекте защиты руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности.	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 2
3	- На объекте защиты учет наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 60
4	- На объекте защиты руководитель организации не назначил лицо, ответственное за пожарную безопасность.	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 4

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

366611, ЧР, Ачхой-Мартановский муниципальный район, с. Ачхой-Мартан ул. Мамакаева,14

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внёс:

Заместитель начальника ОНД и
ПР по Ачхой-Мартановскому
муниципальному району
Гехаев Р.А.

должность, фамилия, инициалы лица

Настоящее представление получил

Представление направлено

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

